

اطلاعیه

بدین وسیله به اطلاع کلیه مجریان لوله کشی گاز خانگی و تجاری میرساند ، با توجه به تصمیمات متخذه تا زمان ارائه پاسخ استعلام از دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان ، نحوه عبور لوله گاز از داخل سقف کاذب به شرح ذیل می باشد:

۱- در هر دو نوع لوله کشی توکار و روکار باید پیشبینی جریان هوای آزاد، جهت عدم امکان جمع شدن گاز در آنها صورت گیرد

۲- کلیه اتصالات باید از نوع جوشی باشد.

۳- در صورتیکه لوله کشی روکار باشد، در داخل سقف کاذب لوله ها مطابق رنگ آمیزی لوله های روکار انجام گیرد.

۴- در صورتی که لوله کشی توکار باشد، در داخل سقف کاذب لوله ها باید مطابق پوشش لوله های توکار عایق کاری شوند.

دفتر کنترل و نظارت گاز