

## اطلاعیه

بدین وسیله به اطلاع کلیه بازرسان و مجریان لوله کشی گاز خانگی و تجاری میرساند:

۱- طبق بند "پ" ماده ۱۷-۵-۲-۴ در مواردی که لوله از داخل دیوار، کف، سقف، چهارچوب (در، پنجره و یا شیشه) به صورت تقاطع عبور می کند باید از غلاف غیر فلزی استفاده شود.

۲- طبق بند "ر" ماده ۱۷-۵-۲-۴ از عبور لوله به صورت افقی اجتناب نموده و در صورتیکه اجتناب پذیر باشد با استفاده از غلاف فلزی دو سایز بالاتر اجرایی گردد.

دفتر کنترل و نظارت گاز