



ابلاغیه وحدت رویه حوزه گاز

بسمه تعالی

پیرو مباحث مطرح شده طی جلسات هم اندیشی مهندسین ناظر گاز در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ و مجریان گاز در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ با حضور نائب رئیس اول سازمان، مسؤل حوزه مدیریت و کنترل گاز شهری سازمان، زیرگروه تخصصی گاز و کمیته داوری گاز و با توجه به بررسی‌های انجام شده توسط زیرگروه تخصصی گاز، موارد زیر در ۱۰ بند و ۱ تبصره از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ جهت ایجاد وحدت رویه در استان هرمزگان ابلاغ می‌گردد:

- ۱ - حضور مهندس ناظر، مجری و مالک در مرحله پیش‌بازرسی الزامیست.
- ۲ - وجود مصالح، نقشه پلان و ایزومتریک لوله‌کشی گاز در مرحله پیش‌بازرسی الزامیست.
- ۳ - مجری جهت شروع عملیات اجرایی لوله‌کشی گاز، ملزم به دریافت دستور کتبی شروع کار از ناظر به صورت درج در پیش‌نقشه و سامانه می‌باشد.
- ۴ - مصادیق بازرسی مجدد شامل:
 - ۴-۱ - عدم مطابقت پیش‌نقشه با نقشه پلان ملک در مرحله پیش‌بازرسی (در تعهد مجری)
 - ۴-۲ - عدم حضور مجری و مالک در مرحله پیش‌بازرسی (حسب مورد در تعهد مجری یا مالک)
 - ۴-۳ - عدم وجود مصالح در محل پروژه در مرحله پیش‌بازرسی (در تعهد مجری)
 - ۴-۴ - ایراد در لوله‌کشی اجرا شده در مرحله آزمایش ماقبل نهایی/نهایی (در تعهد مجری)
 - ۴-۵ - عدم تأیید تست نشتی یا استحکام در مرحله آزمایش ماقبل نهایی/نهایی (در تعهد مجری)
 - ۴-۶ - حضور مهندس ناظر و فراهم نشدن امکان آزمایش ماقبل نهایی/نهایی با وجود هماهنگی قبلی (حسب مورد در تعهد مجری یا مالک)
 - ۴-۷ - عدم ارائه نقشه صحیح As-Built در مرحله آزمایش ماقبل نهایی/نهایی توسط مجری (در تعهد مجری)
 - ۴-۸ - گذشت بیش از ۶ ماه از تاریخ تأیید نهایی (در تعهد مالک)
- ۵ - مهندس ناظر می‌بایست دلایل بازرسی مجدد را با ذکر جزئیات در کاربرگ اشکالات بازرسی و سامانه ثبت نماید.
- ۶ - مصالح با مشخصات درج شده ناخوانا یا مخدوش، جهت استفاده در پروژه لوله‌کشی گاز مورد تأیید نمی‌باشد.
- ۷ - نوار و پرایمر با مارک "آدرین شیمی" به لیست مصالح مورد تأیید سازمان اضافه می‌گردد.
- ۸ - اجرای حداقل ۲ دستگاه گازسوز شامل اجاق گاز و آبگرمکن گازی در هر ساختمان الزامیست، در این رابطه پیرو نامه شماره ۱۴۰۰/۸۱۹۶/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ سازمان نظام مهندسی استان و نامه شماره گ ۸۱۸/۰۰۰/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ شرکت گاز استان هرمزگان، در صورتی که شرایط لازم جهت نصب و بهره‌برداری ایمن از آبگرمکن گازی در ملک مورد نظر برقرار نمی‌باشد، ارائه گزارش توجیهی توسط مهندس ناظر گاز جهت درج در پرونده الزامیست.
- تبصره - در واحدهای اداری و تجاری در صورت درخواست کتبی مالک، حذف آبگرمکن گازی بلامانع است.
- ۹ - در صورت وجود شرایط فنی و ایمنی لازم، محدودیت "حداکثر" تعداد دستگاه گازسوز در یک ملک وجود ندارد.
- ۱۰ - مهندسین ناظر گاز در صورت عدم حضور در شهر محل بازرسی، ملزم به ارائه مرخصی به سازمان می‌باشند.